BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 5 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Camphausen und Sulzbach

Betreiber

Iqony Energies GmbH

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen

Anteil erneuerbarer Energie [s_{ren}]	17 %
Anteil rückgewonnener Energie [s_{rvd}]	80,1 %
Anteil gekoppelt erzeugter Energie [s_{cm}]	77,3 %

Beinhaltet Planungsdaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 22.10.2031.

ausgestellt am: 22.10.2024

von Dr. Stefan Zickgraf
erstellt über **www.district-energy-systems.info**

Bescheinigungsnummer:
DESL0022_FW309-5u7_22102024

Gutachternummer: FW609-3
Dr. Stefan Zickgraf
Bexbacher Str. 26
67063 Ludwigshafen, Rheinland-Pfalz

Tel.: 0621- 6369 473
Fax: 0621-6369484

Ingenieurbüro ZICON
info@zicon.net
https://www.zicon.net