BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Wohnpark „Sonnengarten“ in Glienicke/Nordbahn

Betreiber

STEAG New Energies GmbH

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (GEG § 22 (2)) [f_p]	0,68
Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f_{CO2eq}]	115,3 g_{CO2}/kWh

Datenbasis von Januar 2019 bis Dezember 2021.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 06.05.2032.

ausgestellt am: 06.05.2022

Stefan Zickgraf

Gutachter-Nr.: FW609-3

erstellt über **www.district-energy-systems.info**
Bescheinigungsnummer:
DEBB0103_FW309-1u7_06052022_2

Stefan Zickgraf
Bexbacher Str. 26
67063 Ludwigshafen

Tel.: 0621- 6369 473
Fax: 0621-6369484

Ingenieurbüro ZICON
info@zicon.net
https://www.zicon.net