BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Fernwärmeversorgung Lebach

Betreiber

Iqony Energies GmbH

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 (GEG § 22 (2)) [f_P]	0,69
Emissionsfaktor FW 309-1:2023 (GEG Anl. 9) [f_{CO2eq}]	139,4 g_{CO2}/kWh

Datenbasis von Januar 2021 bis Dezember 2023.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 11.06.2034.

ausgestellt am: 11.06.2024

von Stefan Zickgraf
erstellt über **www.district-energy-systems.info**

Bescheinigungsnummer:
DESL0010_FW309-1u7_18062024

ZICON
CONCEPT · SIMULATION · SERVICES

Stefan Zickgraf
Bexbacher Str. 26
67063 Ludwigshafen, Rheinland-Pfalz

Tel.: 0621- 6369 473
Fax: 0621-6369484

Ingenieurbüro ZICON
info@zicon.net
https://www.zicon.net